

Edité le : 21/06/2023

Rapport d'analyse Page 1 / 2

MAIRIE DE SAINT CREPIN

60 rue du Tour de la ville
05600 SAINT-CREPIN

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	LSE23-90954	Analyse demandée par :	ARS PACA - DT 05
Identification échantillon :	LSE2306-21367	N° Prélèvement :	00125238
N° Analyse :	00133108	Nature:	Eau de distribution
Point de Surveillance :	F.P LAVOIR DU VILLAGE	Code PSV :	000001087
Localisation exacte :	ST CREPIN CHEF-LIEU		
Dept et commune :	05 SAINT-CREPIN		
Coordonnées GPS du point (x,y)	X : 44,7073760000	Y :	6,6073261000
UGE :	0103 - ADDUCTION ST CREPIN (DE)		
Type d'eau :	S - EAU DISTRIBUEE SANS DESINFECTION		
Type de visite :	D1	Type Analyse :	D1
Nom de l'exploitant :	SAINT CREPIN (MAIRIE DE) LE VILLAGE 05600 SAINT CREPIN	Motif du prélèvement :	CS
Nom de l'installation :	SAINT-CREPIN VILLAGE (DE)	Type :	UDI
Prélèvement :	Prélevé le 16/06/2023 à 10h48	Code :	000953
	Réception au laboratoire le 16/06/2023 à 21h23		
	Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / BLANC Sophie		
	Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine		
	Flaconnage CARSO-LSEHL		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 16/06/2023 à 21h25

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Mesures sur le terrain								
Température de l'eau	05D1* 13.1	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	0		25	#
Température de l'air extérieur	05D1* 20.6	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne	-10			
pH sur le terrain	05D1* 8.2	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	1.0		6.5	9 #

Edité le : 21/06/2023

Identification échantillon : LSE2306-21367

Destinataire : MAIRIE DE SAINT CREPIN

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	
Chlore libre sur le terrain	05D1*	0.04	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03			#
Chlore total sur le terrain	05D1*	0.07	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03			#
Analyses microbiologiques									
Microorganismes aérobies à 36°C	05D1*	4	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222	1			#
Microorganismes aérobies à 22°C	05D1*	8	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222	1			#
Bactéries coliformes	05D1*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000	1		0	#
Escherichia coli	05D1*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000	1	0		#
Entérocoques (Streptocoques fécaux)	05D1*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2	1	0		#
Anaérobies sulfito-réducteurs (spores)	05D1*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN 26461-2	1		0	#
Caractéristiques organoleptiques									
Aspect de l'eau	05D1*	0	-	Analyse qualitative					
Odeur	05D1*	Chlore	-	Méthode qualitative					
Saveur	05D1*	Chlore	-	Méthode qualitative					
Odeur à 25 °C : seuil	05D1*	N.M.	-	Analyse organoleptique	NF EN 1622 méth. courte	3			3
Saveur à 25 °C : seuil	05D1*	N.M.	-	Analyse organoleptique	NF EN 1622 méth. courte	3			3
Couleur	05D1*	0	-	Qualitative					
Turbidité	05D1*	0.16	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1	0.10			2 #
Analyses physicochimiques									
Analyses physicochimiques de base									
pH	05D1*	8.09	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	0.5		6.5	9 #
Température de mesure du pH	05D1*	20.3	°C		NF EN ISO 10523	15			
Conductivité électrique brute à 25°C	05D1*	278	µS/cm	Conductimétrie	NF EN 27888	50		200 1100	#
Carbone organique total (COT)	05D1*	0.27	mg/l C	Oxydation par voie humide et IR	NF EN 1484	0.2			2 #
Cations									
Ammonium	05D1*	< 0.05	mg/l NH4+	Spectrophotométrie au bleu indophénol	NF T90-015-2	0.05			0.10 #

05D1*

ANALYSE (D1) EAU DE DISTRIBUTION (ARS05-2021)

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres.

Ludovic RIMBAULT
Ingénieur de laboratoire

